



- LEGENDA:
- instalacja hydrantowa
 - rurociąg wody zimnej
 - rurociąg wody ciepłej
 - proj. rura kanalizacyjna PVC
 - prowadzona pod stropem o średnicy dz110 i spadku 2%
 - istn. rura kanalizacyjna PVC
 - prowadzona pod stropem o średnicy dz110 i spadku 2%
 - oznaczenie pionu istn. inst. wodnej
 - oznaczenie pionu proj. inst. wodnej
 - oznaczenie pionu kanalizacyjnego z sanitariatów
 - oznaczenie proj. pionu kanalizacyjnego z sanitariatów
 - oznaczenie proj. pionu hydrantowego z sanitariatów

- UWAGI:
- RZUTY NALEŻY ROZPATRYWAC RAZEM Z ROZWINIĘCIAMI INSTALACJI.
 - RUROCIĄGI WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ZAPROJEKTOWANO W OPARCIU O SYTEM
 - Pe-Xb/Al/P-HD MEPLA W ZWOJU
 - NIEZWYMIAROWANE PODEJŚCIA DO PRZYBORÓW SANITARNYCH WYKONYWAĆ ŚREDNICAMI 16x2,25-WODA ZIMNA, 16x2,25-WODA CIEPŁA
 - WSZYSTKIE PRZEWODY CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY ZAIZOLOWAĆ OTULINĄ Z PIANKI PE O GR. 6MM., WODY CIEPŁEJ 6MM.
 - WSZYSTKIE NOWE PRZEBORY MONTOWANE W MIEJSCU ZDEMONTOWANYCH NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCYCH PODEJŚĆ WODOCIĄGOWYCH ZAŚ NOWO PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZYĆ DO INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ W POBLIŻU MONTOWANEJ ARMATURY.
 - INSTALACJE P.POŻ.
 - APROJEKTOWANO 7 RIUR STALOWYCH

ul. Gen. Fieldorfa Nila 18, lok. 16 24-100 Puławy, tel. 81 448 01 14, email: biuro@amminstalacje.pl			
NAZWA PROJEKTU: "Przebudowa budynku przychodni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczą - wychowawczą, rozbiórka garaży, budowa wiaty i zagospodarowanie terenu"			
ZAMAWIAJĄCY:		Powiat rycki ul. Wyszczkowskiego 10A, 08-500 Ryki	
LOKALIZACJA:		ul. Żytnia 22, 08-500 Ryki Dz. nr. ew. 4368/11; obręb: RYKI; jed. ewid: Ryki-miasto	
TEMAT RYSUNKU: Instalacje wod-kan i p-poż. Rzut parteru.			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Jarosław Tyszo	NR UPRAWNIENIE: MAZ/0476/PWOS/05	PODPIS:	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Marcin Kryczka	NR UPRAWNIENIE: ---	PODPIS:	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Daniel Zarzycki	NR UPRAWNIENIE: MAZ/0060/PWOS/14	PODPIS:	
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE	DATA: 12.2015r.	
NR RYS.	S-07.008-00.11		SKALA: 1:50