



UWAGI :

1. Przewody prowadzić za pomocą systemów zamocowań odpornych na działanie ognia dopuszczonych przez CNBOP.
 2. Przejścia przez elementy oddzielić przeciwpodłazowych uszczelniać masą ognioodporną równą klasie odporności oddzielenia.
- Napowietrzanie poprzez otwarcie drzwi wejściowych przez wyznaczony i przeszkolony personel.

ul. Gen. Fieldorfa Nila 18, lok. 16 24–100 Puławy, tel. 81 448 01 14, email: biuro@amminstalacje.pl		AMM INSTALACJE inżynieria budowlana			
NAZWA PROJEKTU: "Przebudowa budynku przychodni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczą – wychowawczą, rozbiórka garaży, budowa wiaty i zagospodarowanie terenu„					
ZAMAWIAJĄCY: Powiat rycki, ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki					
LOKALIZACJA:		ul.Żytnia 22, 08-500 Ryki Dz. nr. ew. 4368/11; obręb: RYKI; jed. ewid: Ryki-miasto			
TEMAT RYSUNKU: Oznaczenia					
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Arkadiusz Karwat		NR UPRAWNIEŃ: upr. nr LUB/0212/POOE/11		PODPIS:	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Romigłusz Karwat		NR UPRAWNIEŃ: upr. nr LUB/0080/PWOE/11		PODPIS:	
OPRACOWAŁ:		NR UPRAWNIEŃ:		PODPIS:	
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA: ELEKTRYKA		DATA: 12.2015	
NR RYS. PB/E.11				SKALA: 1:50	