



ZARZĄD POWIATU W RYKACH
UL. WYCZÓŁKOWSKIEGO 10A, 08-500 RYKI
tel.: 81 8657-450, faks: 81 8651-966
email: starostwo@ryki.powiat.pl

Ryki, dnia 7 marca 2018 r.

RM.272.9.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę boisk wielofunkcyjnych w ZSZ Nr 1 w Dęblinie”, znak postępowania: RM.272.9.2018.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

Powiat Rycki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu Ryckiego w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), przekazuje w postępowaniu przetargowym na „Budowę boisk wielofunkcyjnych w ZSZ Nr 1 w Dęblinie”, znak postępowania: RM.272.9.2018 treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania.

Informujemy, że przyjęte rozwiązanie poliuretanowej nawierzchni sportowej, jest nieprawidłowe. Układ warstw 35 mm ET, 13 mm sbr, 7 mm Epdm nie występuje u żadnego producenta nawierzchni sportowych, tym samym nie ma możliwości dostarczenia atestów oraz certyfikatów dla takiej nawierzchni.

Informujemy, że poliuretanowa nawierzchnia sportowa zaprojektowana na boisku wielofunkcyjnym jest nawierzchnia stosowaną dla bieżni sportowych do użytkowania jej w kolcach i jest nawierzchnią nieprzepuszczalną. Technologia wykonywania takiej nawierzchni (wykonywana ręcznie poprzez nasypywanie warstw Epdm na rozkładany klej) różni się od standardowo wykonywanej na boiskach wielofunkcyjnych. Zaproponowane w siwz rozwiązanie nie posiada żadnej dokumentacji (atesty, certyfikaty) uprawniające do stosowania na boiskach wielofunkcyjnych.

Podajemy przykładowe standardowe poliuretanowe nawierzchni sportowe:

- dla bieżni to 35 mm Et, 11 mm sbr, 2 mm Epdm, wykonana w technologii natrysku (w załączniku karta techniczna przykładowej nawierzchni ENZ II),
- dla boiska wielofunkcyjnego 35 mm ET, 7-8 mm sbr 7-8 mm Epdm wykonywana rozkładarką (w załączeniu karta techniczna przykładowej nawierzchni ENZ IVS),

Są to ogólne rozwiązania poliuretanowych nawierzchni, wysapujące u wszystkich producentów, posiadające odpowiednie certyfikaty, atesty, badania itp.

Prosimy również o określenie kolorystyki boiska i bieżni, ponieważ ma ona znaczący wpływ na wycenę nawierzchni.



ZARZĄD POWIATU W RYKACH
UL. WYCZÓLKOWSKIEGO 10A, 08-500 RYKI
tel.: 81 8657-450, faks: 81 8651-966
email: starostwo@ryki.powiat.pl

Powiat Rycki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu Ryckiego w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), wyjaśnia co następuje:

W oparciu o uzyskaną od projektanta opinię Zamawiający nie dokonuje zmian rozwiązań dotyczących nawierzchni poliuretanowej boiska określonych w dokumentacji projektowej.

Kolorystyka boiska została określona w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 1 do siwz. Zamawiający określa kolorystykę nawierzchni poliuretanowej bieżni: kolor ceglasto-czerwony.

Prosimy o przygotowanie oferty z uwzględnieniem powyższych wyjaśnień.

Prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia na nr faksu: (81) 865 19 66 lub drogą elektroniczną: promocja@ryki.powiat.pl.

Z poważaniem

WICESTAROSTA

mgr Stanisław Włodarczyk