



RM.272.20.2020

Ryki, dnia 21 października 2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie do wymogów ppoż.”, znak postępowania: RM.272.20.2020.

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

Powiat Rycki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu Ryckiego w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), przekazuje w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie do wymogów ppoż.”, znak postępowania: RM.272.20.2020 treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania.

1. Co wchodzi w zakres prac objętych powyższym zadaniem?
2. Jakie urządzenia oddymiające zostały zastosowane na klatkach schodowych (klapa oddymiająca, okno oddymiające)?

Powiat Rycki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu Ryckiego w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), wyjaśnia co następuje:

Ad. 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji oddymiania grawitacyjnego dwóch klatek schodowych w budynku Domu Pomocy Społecznej im. s. H. Drozdowskiej w Leopoldowie wraz z robotami towarzyszącymi, szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i innych dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ.

Ad. 2. Zgodnie z projektem technicznym zatwierdzonym przez rzeczoznawcę ds. ppoż na klatce nr 1 należy zastosować klapę oddymiającą, na klatce schodowej nr 2 okno oddymiające - szczegółowe rozwiązania poszczególnych systemów oddymiania zostały wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej wraz z załącznikami.

Z poważaniem

WICESTAROSTA

mgr Monika Kościńska